



Mitglied

**KESSELINSPEKTORAT
INSPECTION DES CHAUDIÈRES**

Richtistrasse 15, CH - 8304 Wallisellen, Tel. 044 877 61 11, Fax 044 877 61 75

**SVTI
ASIT**

Wallisellen, 15. November 2016

Zertifikat der Produkte-Prüfung nach KVV KVV-Nr. 221.023.16

Zu Anlageteilen für wassergefährdende Flüssigkeiten

SVTI-Nr. SM241309


Gegenstand	Beschichtungssystem mit Kunststoffen auf Epoxidharzbasis mit der Bezeichnung „StoCretec WHG System 1“.
Geltungsbereich	Abdichtung von Schutzbauwerken aus Stahlbeton und Spannbeton in Gebäuden und im Freien bei Anlagen für das Lagern und Umschlagen von Wassergefährdenden Flüssigkeiten.
Gültigkeitsdauer	Das Zertifikat ist gültig bis zum 30. November 2021 und kann auf Antrag verlängert werden.
Inhaber des Zertifikates	Sto AG Südstrasse 14 CH – 8172 Niederglatt
Hersteller	StoCretec GmbH Gutenbergstrasse 6 D-65830 Kriftel
Hinweis	Dieses Zertifikat bestätigt die KVV-Erstzertifizierung für die Schweiz.

Rechtsgrundlagen

- Artikel 22 des Bundesgesetzes vom 24. Januar 1991 über den Schutz der Gewässer (Gewässerschutzgesetz, GSchG);
- KVV-Richtlinie „Prüfung der Anlageteile und Dokumentieren der Prüfergebnisse“ (Juni 2008);


Anhang: Schematischer Aufbau

Glatte glänzende Oberfläche:



- 1 Deckbeschichtung**
StoPox WHG Deck 100
- 2 Spachtelung (optional)**
StoPox WHG Grund 100
+ StoQuarz
- 3 Grundierung**
StoPox WHG Grund 100
- 4 Untergrund Beton**

Rutschhemmende Oberfläche:



- 1 Kopfversiegelung**
StoPox WHG Deck 100
- 2 Zwischenschicht**
StoPox WHG Deck 100
vollflächig abgesandet
- 3 Deckbeschichtung**
StoPox WHG Deck 100
- 4 Spachtelung (optional)**
StoPox WHG Grund 100
+ StoQuarz
- 5 Grundierung**
StoPox WHG Grund 100
- 6 Untergrund Beton**